



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.011705.12.13

Дата 18. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10212

от 05.12.2013

Организация-изготовитель: **ООО "ПрофХолод"**
Адрес: **141101, Московская область, г.Щелково, ул.Заводская д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "ПрофХолод"**
Адрес: **123022, г.Москва, Трехгорный Б. Пер., д.6, (Россия)**

Наименование продукции: **Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана (PUR)**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 5284-003-77983254-2006 "Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, ТУ 5284-003-77983254-2006, этикетка, акт отбора, доверенность, договор аренды, учредительные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №134/6.6. от 12.11.2013 г.**

№ **052855**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,2
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,001	0,3
Водород цианистый, мг/м ³	менее 0,001	0,01

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензолу).

Область применения: предназначены для стен, кровли быстровозводимых конструкций с несущим каркасом производственных зданий и сооружений, а также для стен сушильных, холодильных и морозильных камер, жилых модульных сборно-разборных зданий и утепления существующих построек

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана (PUR) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



[Handwritten signature]
Подпись

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.

ВАСИЛЬЕВА Г. В.