

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02409
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388043
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Адрес: 123022, г. Москва, Трехгорный Б. пер., д. 6. ОГРН: 1057747365279. Телефон (495) 745-01-37, факс (495) 745-01-37.
(наименование и место-нахождение изготовителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Адрес: 123022, г. Москва, Трехгорный Б. пер., д. 6. ОГРН: 1057747365279. Телефон (495) 745-01-37, факс (495) 745-01-37. Адрес производства: 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Теплоизоляционный материал: "PIR ПЛИТА" из пенополиизоцианурата (толщина от 40 мм до 240 мм), ТУ 5284-005-77983254-2013. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3. Показатели пожарной опасности - см. Приложение (Бланк № 0534052).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2630-С/ТР от 10.04.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.;

Акт о результатах анализа состояния производства № 2138-АП от 14.01.2014 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.04.2014 по 14.04.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

