

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03105
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668524
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПрофХолод». Адрес: 123022, г. Москва, Трехгорный Б. пер., д. 6. ОГРН:
(наименование и место-нахождение заявителя) 1057747365279. Телефон +7(495) 745-0137, факс +7(495) 745-0137.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПрофХолод». Адрес: 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.2.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1057747365279. Телефон +7(495) 745-0137, факс +7(495) 745-0137.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из сэндвич-панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR, толщиной от 40 до 220 мм, облицованных стальным листом толщиной от 0,4 до 0,7 мм, изготовленных по ТУ 5284-006-77983254-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости EI 15 при толщине 40 мм;
Предел огнестойкости EI 30 при толщине 60 мм;
Предел огнестойкости EI 45 при толщине 150 мм по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Класс пожарной опасности K1(15) по ГОСТ 30403-96

код ТН ВЭД России
7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № К03970-ТР, № К03971-ТР, № К03972-ТР, № К03973-ТР от 23.11.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 4378-ао от 11.10.2012 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2012 по 22.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия