

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03107
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668525
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПрофХолод». Адрес: 123022, г. Москва, Трехгорный Б. пер., д. 6. ОГРН: 1057747365279. Телефон +7(495) 745-0137, факс +7(495) 745-0137.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПрофХолод». Адрес: 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.2. ОГРН: 1057747365279. Телефон +7(495) 745-0137, факс +7(495) 745-0137.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ сэндвич-панель металлическая трехслойная стеновая с утеплителем из пенополиизоцианурата PIR, толщиной от 40 до 220 мм, облицованная стальным листом толщиной от 0,4 до 0,7 мм, изготовленная по ТУ 5284-006-77983254-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 группа распространения пламени по поверхности РП1 по ГОСТ Р 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М03976-ТР от 23.11.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства № 4378-ао от 11.10.2012 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2012 по 22.11.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *А.Н.Аксенов* А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) *А.В.Марутаев* А.В.Марутаев
подпись, инициалы, фамилия