

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00117

0000112

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Адрес: 123022, РОССИЯ, 123100,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, комната А28. ОГРН: 1057747365279.
Телефон/Факс: 8(495) 745-01-37

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофХолод". Адрес: 141101,
РОССИЯ, 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.2. ОГРН:
1057747365279. Телефон/Факс: 8(495) 745-01-37

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «ПожСерт» ООО «ОПУС», Адрес: 107113, Москва, пл.
Сокольническая, д. 4А. Юр. адрес: 107113, Москва, пл. Сокольническая,
д. 4А, тел.: +7-987-637-8184, факс: +7-987-637-8184. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ОС02, с 12.12.2016 г. по 12.12.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Трёхслойные металлические сэндвич-панели с утеплителем из
пенополиизоцианурата толщиной от 40 мм до 240 мм. ТУ 5284-006-77983254-
2012

Код ОК 25.11.23.119

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 –
В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности
продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2, группа распространения пламени по
поверхности ГОСТ Р 51032 – РП1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол №ПТ-00131 от 31.03.2017 года, выданный Испытательной
лабораторией "ПожТест" (Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02 от 12.12.2016 года по 12.12.2019)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
показателей соответствия продукции)

ТУ 5284-006-77983254-2012

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

03.04.2017 по 02.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Котков С.Н.

Исхаков Д.Б.